

Świętochłowiec 20.04.2016 r.

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 19.04.2016 r.

Pytanie 1. Zwracam się z pytaniem odnośnie wentylacji w zestawieniu jest podana centrala o głośności 37db(a), taki hałas przez obudowę jest praktycznie nieosiągalny przy wymaganym sprężu i przepływie. Prosiłbym o podanie przykładowego typu centrali spełniającego te wymagania akustyczne w punkcie pracy centrali. Na uwagę zasługuje również fakt że centrala ta znajduje się w pomieszczeniu magazynowym.

Odpowiedź

Centralne wentylacyjne o parametrach wskazanych przez Zamawiającego są dostępne na rynku. Zamawiający dopuszcza wszystkich producentów spełniających określone w zamówieniu wymagania techniczne. Poniżej przedstawiamy przykładowo wyciąg z karty technicznej powszechnie dostępnego na rynku urządzenia.

Wydatek nominalny	m³/h	300	500	800	1200
Spręż dyspozycyjny *	Pa	315	285	300	380
Zakres wydatku **	m ³ /h	100-535	300-715	440-1115	700-2000
Pobór mocy wentylatorów	W	166	230	340	680
Moc nagrzewnicy elektrycznej	kW	1	2	3	4
Znamionowe napięcie zasilania	V/Hz	230/50	230/50	3*400/50	3*400/50
Pobór mocy urządzenia	kW	1,17	2,23	3,34	4,68
Sprawność odzysku ciepła do ***	%	91,3	91,2	90,7	90,4
Klasa odzysku ciepła	-	H1	H1	H1	H1
Poziom dźwięku ****	dB(A)	39	35	37	42

* spręż dla wydatku nominalnego

** dokładna charakterystyka pola pracy urządzenia na wykresie przepływowym

*** sprawność podana dla warunków nominalnych, sprawność dla całego zakresu wydatków

**** całkowity poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1 metra

Przewodniczący komisji przetargowej
Michał Palusiński

