



**Prezydent Miasta  
Ruda Śląska**

plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska  
tel. 32 244 90 00 wew. 1140, fax: 32 248 73 48  
e mail: prezydent@ruda-sl.pl, www.rudaslaska.pl

Ruda Śląska, 25 kwietnia 2016 r.

Znak sprawy:

KO.6341.10.2015

**INFORMACJA**

Zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w nawiązaniu do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późniejszymi zmianami) informuję, że w związku z dnia 23.03.2016 r. znak IC-154/09/16, uzupełnionym pismem z dnia 15.04.2016 r. znak IC-154/11/16 Prezydenta Miasta Świętochłowice, reprezentowanego przez Pana Jacka Domicz - pracownika Studia Projektów Drogowych INFRACAD w Zabrze przy ul. Gen. Dąbka 17, działającego na mocy pełnomocnictwa z dnia 09.11.2015 r. udzielonego przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, w związku z Postanowieniem Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 02.12.2015 r. znak NO/021-W-189/15/21536 dot. wyznaczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska do załatwienia sprawy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji zadania: „Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Świętochłowicach”, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

a) wykonanie następujących urządzeń wodnych na cieku „Potok Graniczny”:

- budowę przepustu Dn 800 mm z rur betonowych o długości  $L = 17,72$  m pod ul. B. Chrobrego w km 0+588, na działkach o nr 1060,1355, 1624,
- likwidację istniejącego przepustu Dn 800 mm, betonowego o długości  $L = 9,5$  m pod ul. B. Chrobrego zlokalizowanego na działkach o nr 1060, 1355, 1624,
- regulację dna i skarp istniejącego cieku wraz z jego umocnieniem na łącznej długości  $L = 30,2$  m, na działkach o nr 1060, 1355, 1624, 1630,
- budowę wylotu W1 o średnicy DN 400 mm, w km 2+215 cieku, na działce o nr 1060,
- budowę wylotu W2 o średnicy DN 400 mm, w km 2+ 212 cieku, na działce o nr 1060,
- przekroczenie kablami elektroenergetycznymi i kanalizacją teletechniczną cieku w km 0+598 drogi, na działce o nr 1355,

b) szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieku „Potok Graniczny” wylotami:

- W1 na działce o nr 1060 w km 2+215 cieku, w ilości  
 $Q_{\max-s} = 132,78 \text{ l/s}$ ,  $Q_{\max-h} = 478,0 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $Q_{\text{Sr-d}} = 64,3 \text{ m}^3/\text{d}$ ,  $Q_{\max-r} = 15975,3 \text{ m}^3/\text{d}$ ,
- W2 na działce o nr 1060 w km 2+212 cieku, w ilości  
 $Q_{\max-s} = 199,67 \text{ l/s}$ ,  $Q_{\max-h} = 718,8 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $Q_{\text{Sr-d}} = 99,4 \text{ m}^3/\text{d}$ ,  $Q_{\max-r} = 24699,4 \text{ m}^3/\text{d}$ .

Re

Z up. Prezydenta Miasta  
Naczelnik  
Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa

Ewa Wyciślik

PODANO DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ:

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
2. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach
3. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska
4. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach

---

Opracowała: Izabela Pol, pokój nr 403, nr telefonu 32 244 90 00- 10, wew. 4030, 4031