

Świętochłowiec 1.08.2016 r.

ZPU.271.32...6522016

**wszyscy uczestnicy postępowania  
ubiegający się o udzielenie zamówienia  
publicznego**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 1.08.2016 r.

**Pytanie 1.** proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie prawidłowej ilości:

w dokumencie STWIOR jest informacja "Pomiędzy ogrodzeniem a boiskami (w odległości 0,5 m od obrzeży) należy wykonać wolnostojące piłkochwyty wysokości 6m (o łącznej długości 109,00m) i 4m (o łącznej długości 148,00m) natomiast w przedmiarze jest mowa o piłkochwytach wys.6m-długość 64mb i piłkochwytach wys.4m-długość 77mb.

Jak się ma ilość siatki do piłkochwyków-141mb(poz.112 przedmiaru) do powyższego?

**Odpowiedź**

Całość piłkochwyków wycenić jako 6 m. Ilości w pozycjach przedmiarowych bez zmian.

110	kalkulacja własna Piłkochwyty systemowe h=6 m z siatki PP gr. 4,7 mm o oczkach 10 x 10 cm na słupkach 80*80*3 i lince ocynkowanej śr. 4 mm - komplet	64,000	mb
111	kalkulacja własna Piłkochwyty systemowe h= 6m z siatki PP gr. 4,7 mm o oczkach 10 x 10 cm na słupkach 80*80*3 i lince ocynkowanej śr. 4 mm - zgodnie z dokumentacją techniczną	77,000	mb
112	kalkulacja własna Siatka do piłkochwyków systemowych h=6 m z siatki PP gr. 4,7 mm o oczkach 10x10 cm na słupkach 80*80*3 i lince ocynkowanej śr. 4 mm	141,000	m

Przewodniczący komisji przetargowej  
Michał Palusiński

