

Świętochłowiec 17.02.2017 r.

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie przepisu art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 16.02.2017 r.

Pytanie 1. Pytanie do przetargu na wymianę stolarki drewnianej: W niektórych pozycjach parametry przekraczają 1,1 dla całego okna (1,02) - różnica wynika z podziału szyb w oknach i wielkości okien. Aby uzyskać dla całości poniżej lub równe 1,1 dla całego okna - trzeba zastosować na profilu 78 - pakiet szybowy 44mm, który ma niebieską poświatę (czy taka szyba jest odpowiednia do zastosowania przy danym budynku?).

Możliwość uzyskania poniżej 1,1 - dla wszystkich okien i danymi podziałami - przy neutralnej szybie w pakiecie 48 mm - istnieje przy zastosowaniu szerszego profilu 92 mm (to znowu zabiera światło) Pytanie czy takie parametry wystarczą do spełniania warunków stawianych przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza pogorszenia parametrów termicznych stolarki okiennej (należy zachować parametr $U_w \leq 1,1$ W/m²K dla stolarki drewnianej). Zamawiający określił jedynie minimalną grubość zastosowanego profilu okiennego, co oznacza iż możliwe jest zastosowanie grubszych profili okiennych. Dodatkowo zadaniem Wykonawcy jest dobór odpowiedniego pakietu szybowego dostosowanego do zaproponowanego profilu okiennego z uwzględnieniem spełnienia warunku izolacyjności cieplnej całej stolarki.

Równocześnie Zamawiający dopuszcza zastosowanie szyby z powłoką niskoemisyjną (co związane jest z np. niebieskim odcieniem szkła) i/lub profili o większej grubości pod warunkiem, iż wszystkie okna obiektu zostaną wyposażone w takie samo szklenie (jednakowy odcień) oraz zachowana zostanie jednakowa forma architektoniczna okien.

Przewodniczący komisji przetargowej
Michał Palusiński

