



Świętochłowice, 16-07-2019

IN-IR.0003.11.2019



Pan
Dawid Malcherek
Radny Rady Miejskiej
w Świętochłowicach

Kancelaria Rady Miejskiej
w miejscu

W odpowiedzi na Pana zapytanie, złożone w dniu 24 czerwca 2019 r., w sprawie wykonania w ramach zadań z Budżetu Obywatelskiego Miasta Świętochłowice na 2018 rok wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Świętochłowicach, pragnę wyjaśnić, że szczegółowy zakres inwestycji został doprecyzowany i uzgodniony bezpośrednio przed realizacją z Wnioskodawcą.

Intencją Wnioskodawcy, z uwagi na fakt iż stolarka okienna zamontowana w w/w pomieszczeniu nie posiada możliwości uchyłu i/lub otwarcia, było zapewnienie właściwej wymiany powietrza w pomieszczeniu. Wobec powyższego w ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano i wykonano system wentylacji mechanicznej zapewniający właściwą wymianę powietrza.

Ponadto pragnę poinformować, iż w ramach prac projektowych przewidziano możliwość dalszej rozbudowy instalacji o agregat chłodniczy, który to umożliwi obniżenie temperatury przedmiotowego pomieszczenia.

Dalsza realizacja przedmiotowego wniosku nastąpi z chwilą wygenerowania wolnych środków finansowych, które będą mogły zostać przeznaczone na powyższy cel.

Z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Sławomir Pośpiech

Kopia:

1. KRM, w miejscu
2. IN-IR - a/a