



Świętochłowice, 15.06.2021 r.

BDM.0003.8.2021.PS



**Pan Łukasz Respondek
Radny Rady Miejskiej
w Świętochłowicach**

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w trakcie obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 31.05.2021 r. dotyczącą zmiany przezroczystego pokrycia dachu wiaty przystankowej zlokalizowanej na przystanku autobusowym „Świętochłowice Polna” przy DTŚ informuję, że dach przedmiotowej wiaty wykonany jest z poliwęglanu dwukomorowego, w kolorze mlecznym, który dodatkowo jest zabezpieczony warstwą chroniącą przed promieniowaniem UV.

Zastosowany materiał charakteryzuje się również wysoką termoizolacyjnością, którego współczynnik przenikania ciepła wynosi $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ i jest kilkakrotnie niższy niż dla szyb zamontowanych w przedmiotowej wiacie.

W związku z powyższym nie zachodzi konieczność wymiany poszycia dachu, który spełnia wymogi ochrony zarówno przed promieniowaniem cieplnym, jak i ultrafioletowym.

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca
Prezydenta Miasta

Sławomir Pośpiech

Do wiadomości:

1. BDM - a/a.