



Świętochłowice, 15.12.2021 r.

Szanowna Pani  
 Jadwiga Garbaciok  
 Radna  
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

W odpowiedzi na wniosek radnej p. Jadwigi Garbaciok, złożony w trakcie obrad L Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2021 r. informuję, że awaria pieca gazowego nie nastąpiła wskutek wadliwej instalacji elektrycznej, a tym bardziej z powodu braku przeglądu instalacji.

Pragnę podkreślić, że w budynku Domu Sportu, podobnie, jak we wszystkich innych budynkach, którymi zarządza OSiR "Skałka" przeglądy wykonywane są na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Piec gazowy, który w dniu 24 listopada br. uległ awarii, jest na bieżąco poddawany przeglądowi, podobnie, jak instalacja gazowa. Awaria pieca jest wynikiem jego bieżącej eksploatacji, a takiej sytuacji nikt nie był w stanie przewidzieć. Awaria została usunięta w najkrótszym możliwym czasie tj. w dniu 26 listopada br. (dwa dni po zgłoszeniu).

Zaznaczam, że propozycja zajęć w hali przy ul. Szkolnej 10 miała na celu podtrzymanie ciągłości zajęć treningowych, których nieprzerwalność jest istotna ze względu na proces szkoleniowy.

Mając na uwadze powyższe, pragnę podkreślić jeszcze raz, że awaria pieca wynikała z przyczyn niezależnych od Ośrodka "Skałka" i z pewnością nie przyczyniła się do niej wadliwa instalacja elektryczna.

DYREKTOR  
 OSiR "SKAŁKA"  
 mgr inż. Elżbieta Augustyn-Komandera

Z up. Prezydenta Miasta  
 Drugi Zastępca  
 Prezydenta Miasta  
 Adam Trzebinczyk

