



KPM.0003.3.2021

Świętochłowice, dnia 6 października 2021 r.

Szanowny Pan  
**Łukasz Respondek**  
Radny Rady Miejskiej  
w Świętochłowicach

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego, złożone w trakcie obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2021 r., w sprawie remontu Centrum Kultury Śląskiej „Grotta”, po konsultacji z Dyrektorem Centrum Kultury Śląskiej informuję, co następuje.

Prace związane z Decyzją Nr 53/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 6 września 2021 r. będą wykonywane systematycznie w miarę posiadania środków w budżecie jednostki przeznaczonych na ten cel. Prace dotyczą robót budowlanych w zakresie:

1. Wymiany/naprawy uszkodzonych elementów systemu odprowadzania wód opadowych oraz udrożnienia systemów rynnowych, a także usunięcia samosiejek drzew i krzewów rosnących na budynku,
2. Naprawy/przemurowania uszkodzonej części attyki,
3. Naprawy spękań ścian zewnętrznych - południowej w przyziemiu oraz w górnym narożniku od strony południowo-zachodniej,
4. Wymiany/naprawy uszkodzonej części pokrycia dachowego,
5. Naprawy mocowania (wymiana niedostosowanych do wymiaru rynien uchwyty) wraz z korektą spadków rynien,
6. Wymiany skorodowanych obróbek blacharskich,
7. Wymiany inwazyjnie montowanych uchwytów poziomych zwodów instalacji odgromowej na systemowe podstawy,
8. Wymiany uszkodzonych pakietów szybowych okien zewnętrznych,
9. Wymiany uszkodzonego elementu zadaszenia.

W pierwszej kolejności musimy wykonać punkt 1 oraz punkt 2 przedmiotowej decyzji do końca 2021 roku.

Pragnę zaznaczyć, iż na podstawie przeprowadzonej wizji stwierdzono, że budynek jest stabilny, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Z poważaniem

**PREZYDENT MIASTA**

*Daniel Begier*

Urząd Miejski w Świętochłowicach

ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice

+48 (32) 3491-811 +48 (32) 3491-822 prezydent@swietochlowice.pl

www.swietochlowice.pl

